



外壁塗装工事を施工される事業者さまへのお願い

**住宅の建物外壁塗装工事の際には、ガス機器の給排気設備
(煙突・換気扇・給排気口)を養生シートで塞がないでください。**



一酸化炭素(CO) 中毒事故

一酸化炭素(CO)は無色・無臭のためとても気づきにくい气体で毒性は強力です。一酸化炭素を身体に吸い込み重症になると脳神経細胞が破壊され、意識不明になったり、死亡事故に至る恐れがあります。




機器の損傷

ガス機器の給排気口を塞ぐと点火時に必要な酸素が不足し、点火不良を起こします。点火操作を繰り返すことで機器内に溜まったガスが異常着火し、機器を損傷させることができます。




- ガス機器の養生による「CO中毒」や「機器の損傷」が発生しております。万一事故が発生した場合、施工業者さまが責任を求める可能性があります。
- ガス機器を養生した場合の危険性について現場作業者さまに対する注意喚起をおこなっていただきますよう、よろしくお願い申しあげます。


塗装工事中でガスを使用する際、ビニールシート等で覆わないでいただきたい箇所




給湯器本体




PSの給排気口



壁面の排気口

FEまたはFFの排気
(給排気トップ)

BFがまの給排気トップ



換気扇のウェザートップ

やむを得ず養生シートでガス機器の給排気を塞ぐ場合は

当該ガス機器の使用をしないように入居者さまへお伝えください。
(給湯器などの場合、リモコンをOFFにしていただく旨をご依頼ください)
また、マンションの管理組合や管理事務所の方からも入居者さまに対して当該ガス機器を使用しないように周知をいただくようお願いをしてください。

2 作業時以外はガス機器への養生はお控えいただくようお願い申し上げます。
また、塗装作業終了後はすみやかに養生シートを取り除いてください。