

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（青木 6 丁目他）配水管取替工事							
契約変更後の工事概要								
布設延長：配水管	φ 50-	17.4m	φ 75-	21.0m	φ 75 (P) -	0.6m	φ 100-	11.6m
	φ 150-	510.6m	φ 200-	60.4m	φ 300	-2.7m	φ 400-	327.7m
	φ 500-	4.6m	SP φ 200-	2.0m	HL：φ 200-	43.9m	φ 500-	44.9m
撤去延長：配水管	φ 100-	6.6m	φ 150-	30.3m	φ 200-	493.9m	φ 300-	13.0m
	φ 400-	10.8m	φ 500-	14.6m	SP φ 200-	2.1m		
契約変更の理由								
1．配水管布設位置の変更								
当初φ400 は、歩道に布設予定であったが、緑地帯の樹木や防音壁・地中埋設物が障害となることが判明したため、国土交通省と協議をおこない、国道車道に布設することとなった。また既設配水管は残置となった。これらにより付帯工が増工となる。								
2．消火栓数（排水弁）・空気弁の変更								
消防の要望及び水道管維持を再検討した結果、設置消火栓数が、増加した。また配水管布設において他企業埋設物の上越しが生じたため、空気弁を設置し空気弁数が増加した。これにより材料及び管工が増工となる。								
3．配水管布設口径の変更								
菅網再構築の見直しにより、国道から市道に分岐する口径を縮小した。これにより材料及び管工が減工となる。								
4．交通誘導警備員の変更								
交通誘導警備員の配置について所轄警察署との協議により、国道部付近の作業について、資格者の配置及び交通誘導員の数量の変更となる。また国道車道部に規制車の配置を行う。								

(公表様式第 6 号)