

随意契約理由書

神戸市

件名	東灘処理場 最初沈殿池電気設備改修
契約業者名	奥井電機株式会社
随意契約の理由	地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号に該当
随意契約の相手方を選定した理由 <p>今回改修を行う、１～４池スカムスキマ動力制御盤及び５～８池スカムスキマ動力制御盤のシーケンスコントローラ（以下「PLC」という。）は、東灘処理場最初沈殿池設備のうち、スカム除去用のスカムスキマを自動制御するための装置であり、同処理場の円滑な運転管理のために重要な役割を担っている。</p> <p>本改修は、長期間の使用により劣化したPLCの取替を行うことにより、今後の安定的な運転を図るものである。</p> <p>本改修作業を行う際には、PLCの内部ソフトウェアを修正し更新する必要があるため、内部ソフトウェア及びシステム構成を十分に把握していなければならない。</p> <p>今回改修対象となる１～４池スカムスキマ動力制御盤及び５～８池スカムスキマ動力制御盤は、上記業者にて製造・据付され、独自の技術で設計、製作されたものであり、他社が内部ソフトウェア及びシステム構成を理解して本改修作業を行うことは不可能である。加えて、改修後における技術的な責任の所在を明確にするには製造会社に請け負わせなければならない。</p> <p>以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。</p>	
担当部署 (問合せ先)	建設局東水環境センター施設課施設係（電話番号（078）451－0678）