

届出を要する水質

項 目	該 当 水 質
水素イオン濃度	5.7 以下又は 8.7 以上
生物化学的酸素要求量	300 mg/L 以上
浮遊物質 量	300 mg/L 以上
動植物油脂類含有量	30 mg/L を超える
温 度	40 °C 以上
アンモニア性窒素、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	125 mg/L 以上
窒 素 含 有 量	150 mg/L 以上
磷 含 有 量	20 mg/L 以上
そ の 他 の 項 目	排除基準を満足しない